

Charakterystyki czasowe wyłączenia bezpieczników

Kod	Bezpiecznik	100% (A)	150% (A)	200% (A)
89201	50A	30-60S	15-30S	5-10S
89202	100A	30-60S	10-15S	5-10S
89203	200A	15-30S	10-15S	2-5S

100% (A) - obciążenie prądem oznaczonym na bezpieczniku 150% (A) - obciążenie prądem 1,5 krotnie wyższym niż oznaczony na bezpieczniku 200% (A) - obciążenie prądem dwukrotnie wyższym niż oznaczony na bezpieczniku S - (sekund) czas po jakim bezpiecznik zostanie wyłączony